


TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZV/



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



EAN:
Ref.: Teller nr.
Index:

O. ref.:
U. ref.: VERSLAG NR.: 213/MOS23/1

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER:
Adres:
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of IK:

Datum van het onderzoek:
Aard van het onderzoek:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (F.R. art. 234) (Voorschr. DNB)
Aard installatie:
Begin werken:
Aansluiting:
Voedingskabel hoofdbord:
Type van de aardelektrode:
Aantal borden:
Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:
- Omvormer SMA SB 4000 TL 20
- Groenestroomteller:
- Zonnepanelen:
- Schema in bijlage

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: - Geen

Table with 2 columns: Description and Name/Signature. Row 1: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, gezien op, de aangestelde van de stroomverdelers naam: [Signature]

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening 213 B.A. Oudemul

De directeur, BEELAC 115-INSP